



101400, Қарағанды облысы,
Теміртау қаласы, Сақен Сейфуллин көшесі 32/1,
Тел.: 8(7213) 98-18-28, факс: 98-18-40
e-mail: uchs_temirtau_karg@emer.kz

101400, Қарагандинская область,
г. Теміртау, ул. Сақена Сейфуллина, 32/1,
Тел.: 8(7213) 98-18-28, факс: 98-18-40
e-mail: uchs_temirtau_karg@emer.kz

28.12.2021 № 11-08-18-1-33/545
Сіздің 2021 ж. 23.12 күнгі № 126/02-06

Аурфуллина К.В.
Для сведения и
работы

06/01/2021

Директору
Частное учреждение
«Гимназия им. Т.Аубакирова»
С. Урываеву
г. Теміртау, пр. Республики, 37/2

Ответ на обращение

Управление по чрезвычайным ситуациям города Теміртау рассмотрев Ваше обращение сообщает, что 27.12.2021 г., главным специалистом Управления по чрезвычайным ситуациям города Теміртау Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области майором гражданской защиты Карушулаковым В.К., было проведено, пожарно-техническое обследование дошкольного мини-центра при Частном учреждении «Гимназия им. Т.Аубакирова» по адресу: г. Теміртау, пр. Республики, 37/2. В ходе проведения пожарно-технического обследования выявлено следующее нарушение:

Для отделки потолка в помещениях спален мини-центра применены декоративно-отделочные материалы не соответствующие классу пожарной опасности (не представлены сертификаты соответствия).

Основание: п. 246 Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" Утвержденный Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045. (Далее-Регламент);

В случае несогласия с данным ответом за Вами остается право подачи жалобы в порядке статей 9, 22, 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан.

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к необратимым последствиям, связанных с гибелью людей и значительным материальным ущербом, Вам необходимо принять исчерпывающие меры по соблюдению требований правил пожарной безопасности.

По исполнению выше указанного мероприятия прошу проинформировать Управление.

Начальник
полковник гражданской защиты

Е. Байгазиев

Исп.: В. Карушулаков
тел. 98-18-28

Вкл. № 01/02-05 от 06.01.2022.